

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач ДНЗ № 17
А.В.Батарчук



**План заходів
щодо забезпечення пожежної безпеки
на 2025 - 2026 навчальному році в Сумського дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) №17 «Радість» м. Суми, Сумської області**

№ п/п	Назва заходу	Термін виконання	Відповідальн і за виконання
1.	Провести перевірку стану пожежної безпеки навчальних, підсобних та інших приміщень, усунути виявлені недоліки. Результати перевірки оформити актом.	Щоквартально	Пожежно-технічна комісія
2.	Розробити (поновити) інструкції щодо заходів пожежної безпеки. Провести вступний для нових працівників та повторний протипожежні інструктажі, зробити відповідні записи у журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки	постійно, двічі на рік	Завідувач, заступник завідувача господарства
3.	Призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, інженерного обладнання, а також за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту закладу, безпечну експлуатацію та технічний стан теплового господарства	до 16.09.2025	Завідувач
4.	Поновити плани (схеми) евакуації, інструкції та порядок оповіщень, що визначають обов'язки працівників закладу на випадок виникнення пожежі чи надзвичайних ситуацій	до 16.09.2025	заступник завідувача господарства
5.	Забезпечити своєчасне виконання заходів, визначених приписами органів державного нагляду у сфері пожежної безпеки.	постійно	Завідувач
6.	Будівлю обладнати системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (системою пожежної сигналізації, системою керування евакуюванням людей, системою централізованого пожежного спостереження).	при наявності фінансув ання	завідувач, заступник завідувача господарства
7.	Заміна дверей до пожежонебезпечного господарчого приміщення (вентиляційної камери) на протипожежні 2-го типу з мінімальним класом вогнестійкості EI 30.	при наявності фінансув ання	завідувач, заступник завідувача господарства
8.	Заміна дверей до електрощитової на протипожежні 2-го типу з мінімальним класом вогнестійкості EI 30.	при наявності фінансув ання	завідувач, заступник завідувача господарства
9.	Заміна дверей до пожежонебезпечного господарчого	при	завідувач,

	приміщення (вентиляційної комори) на протипожежні 2-го типу з мінімальним класом вогнестійкості EI 30.	наявності фінансування	заступник завідувача господарства
10.	Заміна люка виходу на покрівлю на протипожежні 2-го типу з мінімальним класом вогнестійкості EI 30.	при наявності фінансування	завідувач, заступник завідувача господарства
11.	Забезпечити безперешкодний доступ до евакуаційних виходів, коридорів, сходів.	постійно	заступник завідувача господарства
12.	Організувати просвітницьку роботу з вихованцями, та їх батьками, педагогічним колективом, обслуговуючим персоналом, спрямовану на запобігання виникненню пожеж,	постійно	завідувач, вихователь - методист
13.	Обмежити доступ сторонніх осіб до підвального приміщення	постійно	заступник завідувача господарства
14.	Провести в закладі практичне відпрацювання дій згідно з планами евакуації людей на випадок пожежі чи надзвичайної ситуації	жовтень, квітень	Завідувач, заступник завідувача господарства
15.	Забезпечити дотримання протипожежного режиму закладу: використання електронагрівальних приладів; проїзду та стоянки транспортних засобів; огляду, зачинення приміщень після відвідування закладу.	постійно	заступник завідувача господарства
16.	Не допускати зачинення приміщень після закінчення занять без попереднього огляду та знеструмлення електромережі	постійно	заступник завідувача господарства
17.	Ретельно перевірити та відремонтувати (за потреби) системи вентиляції.	до 01.08.2025	заступник завідувача господарства
18.	Провести технічний огляд внутрішніх пожежних кранів, перевірити їх справність шляхом пуску води. Результати перевірки внести до журналу технічного обслуговування	Щоквартально	заступник завідувача господарства
19.	Забезпечити справність приладів опалення, електроустановок, технологічного обладнання, внутрішнього та зовнішнього протипожежних водопроводів	Постійно	заступник завідувача господарства
20.	Провести перевірку опору заземлення у закладі	до 01.09.2025	заступник завідувача господарства
21.	Провести перевірку вогнегасників, первинних засобів(кранів, рукавів).	до 01.09.2025	заступник завідувача господарства

Відповідальний за пожежну безпеку
в дошкільному закладі,
заступник завідувача господарством

Надія

Надія Омельченко